

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора – технический директор
ОАО «Россети»

С.А. Архипов

« ___ » _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правления – главный инженер ОАО
«ФСК ЕЭС»



А.В. Черезов

_____ 2013 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 64-13**

Срок действия с 03 . 07 . 2013 г. по 02 . 07 . 2018 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО «Новация», на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем типа ВВ/TEL-10-20

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Нижегородский ЭТЗ»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Нижегородский ЭТЗ»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети» с использованием ОПН аттестованных в установленном порядке

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»

10. Предложения аттестационной комиссии о целесообразности организации опытно-промышленной эксплуатации аттестуемого оборудования

На основании п. 2.4. регламента о опытно – промышленной эксплуатации ОАО «ФСК ЕЭС», учитывая положительные результаты испытаний аттестуемого оборудования, считать нецелесообразным организацию опытно – промышленной эксплуатации.

11. Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1. Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО «Новация», на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, ток термической стойкости 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с вакуумным выключателем типа ВВ/TEL-10-20, изготавливаемые ООО «Нижегородский ЭТЗ» по техническим условиям ТУ 3414-002-94872723-2008 (ТШАГ.674512.000 ТУ), соответствуют техническим требованиям ОАО «Холдинг МРСК» и рекомендуются для применения на объектах ОАО «Холдинг МРСК».

11.2. Срок действия «Заключения аттестационной комиссии» - 5 лет с момента утверждения данного заключения.

Председатель аттестационной комиссии:



К.А.Рыжков

Члены аттестационной комиссии:



А.Н. Любочский



О.В. Ильина



Ж.Б. Сушкеев



В.Н. Рябинин



А.С. Степанов