

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N РОСС RU Д-РУ.РА01.В.43059/23**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭНЕРГО СТРОЙ"
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области 30.04.2013

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603032, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Памирская, 11, Литер "ви"

ОГРН 1135258002329, ИНН 5258108632

Телефон: +78314292929, Адрес электронной почты: info@tes.ru

в лице Директора Дударева Дмитрия Вячеславовича

Заявляет, что продукция Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией серии КРУЭ ТЭС на классы напряжения 6, 10, 20 или 35 кВ

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭНЕРГО СТРОЙ"
ОГРН 1135258002329, ИНН 5258108632

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603032, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Памирская, 11, Литер "ви"

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.10.190-002-25634728-2020

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537

соответствует требованиям

ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции" пп 4.14, ГОСТ 12.2.007.3-75 "Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности" пп. 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств" пп 2.4.1, 2.4а, 2.4ж, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15, ГОСТ 14693-90 "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия" пп.2.8.1, 2.8.2., 2.8.5, 3..22.1, 3.22.3, 3.22.5

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 002/Р-11/11/20 от 11.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13)

Дополнительные сведения

Срок действия декларации о соответствии с 25.10.2023 по 24.10.2026

М.П.

(при наличии)

Заявитель



подпись

Дударев Дмитрий Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.